

Megjegyzés:

– A tervek együtt kezelendők az építész, statikus és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
– A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
– A terven szereplő műszaki megoldások a Megrendelői igényeket figyelembe véve készültek.
– A fűtési vezetékek anyaga installációs rézcső, REHAU RAUTITAN STABIL alubetétes ötrétegű csővezeték.
– A fűtési–hűtési vezetékeket 19 mm vastag Armaflex AC csőhéj szigeteléssel kell ellátni.
– Magas pontokon légtelenítési, alacsony pontokon ürítési lehetőséget kell biztosítani.

Jelmagyarázat:

Fűtési–hűtési előremenő vezeték	Hőmérő
Fűtési–hűtési visszatérő vezeték	Nyomásmérő
Hőszivattyú visszatérő vezeték	Légtelenítő szelep, légedény
Hőszivattyú előremenő vezeték	Gömbcsap
Szigetelt vezeték	TA–STAD típusú beszabályozó szelep, mérőcsonkokkal
	Szivattyú
	Ürítőcsap

SZÖDY és tsa kft.
Épületgépészeti Tervező Szakértő és Hidrobiológiai Szakértő Kft.
1171 Budapest, Enzsöll Ellák u. 18
e–mail: terv@szodyestsa.hu
Tel/fax: (1)632–0622; (20)935–9237

ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE: RENDEZVÉNYKÖZPONT FELÚJÍTÁS

ÉPÍTKEZÉS HELYE: 2517 KESZTÖLC, SZÉCHENYI UTCA 12.

RAJZ MEGNEVEZÉSE: KÖZPONTI FŰTÉS–HŰTÉS KIVITELI TERV FÜGGŐLEGES CSŐTERV

FELELŐS TERVEZŐ: SZÖDY FERENC G–T–01–5126

LÉPTÉK: M1:50

DÁTUM: 2016.04.11.

RAJZSZÁM: GF–2

REVIZIÓS SZÁM:

TERVEZŐ: OLÁH ANDRÁS G–01–15734

CAD MUNKATÁRS: